

Утверждаю
директор КГУ "Петропавловский
детский центр социального
СКО УКЗ и СП акимата СКО
Айбатов А.В.



Мы, нижеподписавшие комиссия в составе:

Гл. бухгалтер - Акшالова С.Ж.

Заведующий хозяйством - Каршалов Т.А.

Юрист - Сатывалдина С.Б.




составили настоящий акт:

Дефектный акт
по текущему ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения
в здании, расположенном по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Г. Мусрепова 28

№	Наименование работ и затрат	Ед измерения	К-во
Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация			
1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	2
2	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт	4
3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1
4	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	3
5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт	6
6	Бокс пластиковый. Монтаж на стене	шт	3
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3
8	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормаолльном исполнении. Монтаж оборудования	шт	258
9	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	92
10	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт	21
11	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт	27
12	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	9
13	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт	3
14	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	12
15	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.	м кабеля	253
16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.	м кабеля	1344
17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2248

18	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² . Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2248
19	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт	2
20	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт	1
21	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт	3
22	Аккумулятор ТР 12-7	шт	6
23	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3
24	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт	3
25	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	153
26	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт	258
27	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт	92
28	Световое табло "Шыгу/Выход" "Молния 12"	шт	27
29	Свето-звуковое табло "Шыгу/Выход" "Молния 12-3"	шт	9
30	Извещатель пожарный ручной "ИПР-55К"	шт	21
31	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт	3
32	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг (А)-LS 2х0.50	км	2.8610
33	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг (А)-LS 2х2х0.80	км	0.1740
34	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг (А)-LS 10х0.5	км	0.4970
35	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.0600
36	Кабель FTR 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0.2530
37	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	2095.0000
38	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3
39	Коробка распределительная КС-4	шт	2
40	Коробка распределительная КРТП-10	шт	7
41	Корпус пластиковый с DIN рейкой	шт	3
Раздел 2. Система оповещения			
42	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт	5
43	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	5
44	Аккумуляторный кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт	10
45	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	56
46	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0.5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.	м кабеля	722
47	Канал кабельный. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	560
48	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм ² . Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	560
49	Блок речевого оповещения "Соната-К"	шт	5
50	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт	5
51	Аккумулятор ТР 12-7	шт	10
52	Громкоговоритель настенный "Соната-3"	шт	56
53	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт	7
54	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и обложкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм ²	км	1.2820
55	Канал кабельный размерами 15 мм x 10 мм	м	560

Гл. бухгалтер
Заведующий хозяйством
Юрист

 Акшалова С.Ж.
 Каршалов Т.А.
 Сатывалдина С.Б.

Бекітемін
СҚО әкімдігінің СҚО әкімдігінің
ЖҚҰЖӘББ «Петропавл әлеуметтік
қызмет көрсету балалар орталығы»
КММ директоры
А.В. Айбатова



Біз, төменде қол қойған комиссия құрамы:

Бас бухгалтер - Акшалава С.Ж.

Шаруашылық меңгерушісі - Каршалов Т.А.

Заңгер - Сатывалдина С:Б.

акті құрдық:

СҚО, Петропавл қ. Ғ. Мүсірепов к-сі, 28 мекенжайында орналасқан ғимаратта автоматтық өрт дабылы мен хабарлау жүйесін ағымдағы жөндеу ақау актісі

№	Шығындар мен жұмыстардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1 бөлім. Автоматтық өрт дабылы			
1	Өрт сөндіру қызметінің қабылдау-бақылау, қосу, 20 сәулелік базалық концентратор бөлігі аспаптары. Құрылғыны жинақтау.	дана	2
2	4 сәулелік өрт сөндіру қызметі құралы. Құрылғыны жинақтау.	дана	4
3	Өрт сөндіру қызметінің қабылдау-бақылау, қосу, 10 сәулелік базалық концентратор бөлігінің аспаптары. Құрылғыны жинақтау.	дана	1
4	Ультра дыбыстық қуаттандыру және бақылау бөлігінің құрылғысы. Жабдықты жинақтау.	дана	3
5	С-6, СК-6, С-8, СК-8 үлгідегі стационарлық қышқылды аккумулятор. Жабдықты жинақтау.	дана	6
6	Пластикалық бокс. Қабырғаға жинақтау.	дана	3
7	25 А-ке дейінгі токқа бір, екі, үш полюсті автомат. Қабырғаға немесе колоннаға конструкцияны орнату.	дана	3
8	Автоматты түтінді, фотоэлектрлік, радио-изотоптық, жарықтық өрт сөндіру қызметі қалыпты жағдайда хабарлағыш. Жабдықты жинақтау.	дана	258
9	Автоматты түтінді, фотоэлектрлік, радио-изотоптық, жарықтық өрт сөндіру қызметі жарылғыштан қорғану жағдайда хабарлағыш. Жабдықты жинақтау.	дана	92
10	Басқару (тетік, басқару кілті, электромагниттік шектеу қою, дыбыстық дабыл, дабыл шамы) мен дабыл аппараты, қосылу саны: шетіне дейін 2 бөлік. Жабдықты жинақтау.	дана	21
11	Жарықтық (табло) транспарант. Жабдықты жинақтау.	дана	27
12	Дауыс ұзартқыш немесе дыбыстық колонка. Жабдықты жинақтау.	дана	9
13	Басқару (тетік, басқару кілті, электромагниттік шектеу қою, дыбыстық дабыл, дабыл шамы) мен дабыл аппараты, қосылу саны: шетіне дейін 6 бөлік. Жабдықты жинақтау.	дана	3
14	Бағытты өзгерту қорабы. Қабырғаға жинақтау.	дана	12
15	35 кВ-ге дейін жететін кабель, салмағы 1 м-ден 1 кг-ға дейін. Бекіткіш қапсырма шегесімен қабат төсемі.	кабельдің м	253
16	35 кВ-ге дейін жететін кабель, салмағы 1 м-ден 0,5 кг-ға дейін. Бекіткіш қапсырма шегесімен қабат төсемі.	кабельдің м	1344
17	Диаметрі 25 мм-ге дейін бұрандалы пластикалық құбыр. Бекітілген конструкциясы бойынша қабырға мен колонка бойымен қапсырма шегесімен қабат төсемі.	м	2248

18	Бір ормада бір немесе екі жинақты сым, қосынды байланысқан сымдар саны 16 мм2 дейін. Салынған құбырлар мен металды қолғаптарға біріншісін созу.	м	2248
19	ВЭРС-ПК 24 П моделіндегі дабыл шлейфін қабылдау және бақылау аспаптары.	дана	2
20	ВЭРС-ПК 8 П моделіндегі дабыл шлейфін қабылдау және бақылау аспаптары.	дана	1
21	РИП-12 резервтік қуат көзі, 01 орындау.	дана	3
22	ТР 12-7 аккумуляторы	дана	6
23	ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА автоматты сөндіргіші, сипаттамасы В МЕМСТ Р 51327.1-2010	дана	3
24	ЩРН-П-6 пластикалық үлестіргіш қалқандар	дана	3
25	Иілгіш гофр құбырлар, диаметрі 16 мм	м	153
26	ИП 212-141 модельді өрт түтінін хабарлағыш	дана	258
27	ИП 103-5/1-А3 модельді өрт жылуын хабарлағыш	дана	92
28	"Шығу/кіру", "Молния 12" жарықтандыру таблосы	дана	27
29	"Шығу/кіру", "Молния 12-Д" жарықтандыру-дыбыс таблосы	дана	9
30	"ИПР-55К" қолды өрт хабарландырғышы	дана	21
31	Маяк-12-КП модельді хабарландырғыш МЕМСТ Р 54126-2010	дана	3
32	КСВВ маркалы дабыл жүйесін жинақтауға арналған кабель	км	2.8610
33	КСВВ нг (А)-LS 2х2х0, 80 маркалы дабыл жүйесін жинақтауға арналған кабель	км	0.1740
34	КСВВ нг (А)-LS 10х0,5 маркалы дабыл жүйесін жинақтауға арналған кабель	км	0.4970
35	ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 МЕМСТ 16442-80 оттың таралуын болдырмайтын, күш кабель	км	0.060
36	FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экрандалған кабель	км	0.2530
37	15 мм х 10 мм өлшемді кабель каналы	м	2095
38	Жалпы қолданыстағы төмен көміртекті қорғасын сымы, қалыпты сапада, термикалық залалсыздандырылған, қапталмаған, диаметрі 3 мм, МЕМСТ 3282-74	кг	3
39	Үлестіруші КС-4 қорабы	дана	2
40	Үлестіруші КРТП-10 қорабы	дана	7
41	DIN білте таяқшасы бар пластик қаптама	дана	3
2 бөлім. Хабарлау жүйесі			
42	Радио трансляциялық түйін құрылғысы, қабырғаға ілінетін аппаратура. Жабдықты жинақтау.	дана	5
43	Қуаттандыру мен бақылау блогының ультрадыбыстық қондырғысы. Жабдықты жинақтау.	дана	5
44	С-6, СК-6, С-8, СК-8 үлгідегі стационарлық қышқылды аккумулятор. Жабдықты жинақтау.	дана	10
45	Дауыс ұзартқыш немесе дыбыстық колонка. Ғимаратта жинақтау.	дана	56
46	35 кВ-ге дейін жететін кабель, салмағы 1 м-ден 0,5 кг-ға дейін. Бекіткіш қапсырма шегесімен қабат төсемі.	кабельдің м	722
47	Кабель каналы. Орынатылған конструкция, қабырға мен колонна бойынша қапсырма шегелермен аралық қабат.	м	560
48	Бір ормада бір немесе екі жинақты сым, қосынды байланысқан сымдар саны 2,5 мм2 дейін. Салынған құбырлар мен металды қолғаптарға біріншісін созу.	м	560
49	"Соната-К" дауыстық құлақтандыру бөлігі.	дана	5
50	РИП-12 резервтік қуат көзі, 01 орындау.	дана	5
51	ТР 12-7 аккумуляторы	дана	10
52	"Соната-3" қабырғалық дауыс зорайтқыш	дана	56
53	МЕМСТ Р 51177-98 резисторы	дана	7
54	Поливинилхлоридті оқшаулағыш және қабыршағы бар 220 В дейінгі кернеулі бау.	км	1.282
55	15 мм х 10 мм өлшемді кабель каналы	м	560

Бас бухгалтер

Шаруашылық меңгерушісі

Заңгер

Акшолова С.Ж.

Каршалов Т.А.

Сатывалдина С.Б.